

Акционерное Общество  
«МОСГАЗ»

Утверждаю

Советник Генерального директора  
АО «МОСГАЗ»

Директор МГЦ ИФМСКМ



Г. Х. Мурзаханов

09 июня 2017 г.

**МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО  
ИССЛЕДОВАНИЮ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
АО «МОСГАЗ»  
(ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ)**

**Протокол испытаний №820Р  
Испытания конструкции колодца кабельного ККУ «PRAdest»  
1300x1900  
Производитель: ООО «ПК «НИС»**

Москва, 2017г.

### Заключение

Колодец кабельный ККУ «PRAdest» 1300x1900, паспорт №2813/17, дата изготовления 16.05.2017:

- по физико-механическим и прочностным характеристикам **соответствует** требованиям Альбома технических решений для систем кабельной канализации программы «Моя улица», утвержденного Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы и ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014,

- отмечаем, что днище колодца состоит из двух литых изделий, соединенных между собой экструзионным методом сварки, что приводит к **неоднородности** конструкции, однако, по остальному конструктиву кабельный колодец **соответствует** требованиям Альбома технических решений для систем кабельной канализации программы «Моя улица», утвержденного Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы.


От МГЦ ИФМСКМ АО «МОСГАЗ»:

Заведующий лабораторией  
неразрушающего контроля

  
(подпись, дата)

Федоров Л.С. (уд-е № 0034-10139-2013, II ур.)

Заведующий лабораторией  
разрушающего контроля

  
(подпись, дата)


Семенов А.С. (уд-е № НОАП – 0009 – 0632)

Ведущий инженер лаборатории  
разрушающего контроля

  
(подпись, дата)

Эмке А.М. (уд-е № НОАП – 0009 – 0595)

Зав. лабораторией  
коррозионного износа,  
растрескивания и усталости

  
(подпись, дата)

Бобков Т.В. (уд-е № НОАП – 0009 – 1299)

Свидетельство об аккредитации МГЦ ИФМСКМ АО «МОСГАЗ» г. Москвы  
№ ИЛ/ЛРИ – 00760 от 04.12.2015 г.

Заместитель директора  
МГЦ  
Барсуков А.А.

